

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение в адрес МЧС России сообщаем, что в соответствии с п. 9.1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на этажах жилых зданий за исключением технических требуется предусматривать мероприятия, направленные на обеспечение безопасности для маломобильных групп населения (далее - МГН) при пожаре во всех случаях. Таким образом, если заданием на проектирование не предусмотрено пребывание МГН, то необходимое расчетное значение людей относящихся к МГН следует определять в соответствии с требованиями пп. 9.1.3, 9.1.4 СП 1.13130.2020.

Также сообщаем, что в соответствии с СП 1.13130.2020 пожаробезопасные зоны для МГН в зданиях класса Ф1.3 могут быть предусмотрены на лестничных клетках без дополнительных требований к системе противодымной защиты лестничных клеток. При этом требования к ширине маршей лестничных клеток не повышаются. Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в части ширины маршей не относятся к пожарной безопасности, а регламентируют вопросы доступности зданий для МГН.

Одновременно сообщаем, что специалисты института не принимали участие в разработке СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», поэтому при необходимости разъяснения требований, изложенных в данном документе, Вам следует обращаться к организации-разработчику.

Начальник института

Д.М. Гордиенко