



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

11.03.2022 № ИГ-117-335-13-4
На № _____ б/н _____ от 08.02.2022

О разъяснении требований нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в соответствии с п. 9.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» максимальное расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до эвакуационного выхода с этажа здания (в том числе в пожаробезопасную зону) следует определять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности для здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности.

На основании изложенного сообщаем, что указанные расстояния, при наличии одной пожаробезопасной зоны на этаже, следует принимать как для помещений с выходами в тупиковый коридор.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Капустин Алексей Александрович
8(495) 524-82-57
Усолкин Степан Владимирович
8(495) 524-81-35