



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

22.09.2022 № ИГ-117-1638-13-4

|      |     |    |            |
|------|-----|----|------------|
| На № | б/н | от | 26.08.2022 |
|------|-----|----|------------|

О разъяснении требований  
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что требования п.4.2.25 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020) в части устройства противопожарных дверей 1-го типа для зданий I, II степеней огнестойкости и 2-го типа - для зданий III, IV степеней огнестойкости, относятся только к дверям, выходящим на лестничную клетку.

Также сообщаем, что в соответствии с п.9.1.1 СП 1.13130.2020 на этажах общественных и производственных зданий, на которые организуется доступ МГН (в том числе в соответствии с заданием на проектирование), требуется предусматривать мероприятия, направленные на обеспечение их безопасности при пожаре. Указанные мероприятия в обязательном порядке должны учитывать требования к объемно-планировочным решениям, изложенные в нормативных документах по пожарной безопасности. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН наравне с другими категориями граждан в соответствии с положениями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Исходя из этого, в случае пребывания в здании людей группы мобильности М4, должна обеспечиваться их безопасная эвакуация непосредственно наружу или в пожаробезопасную зону. При этом пути эвакуации, по которым передвигаются люди маломобильных групп населения,

должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым к путям эвакуации для данной категории граждан, в т.ч. наличие пандуса.

В соответствии с п.3.2 СП 1.13130.2020 выход непосредственно наружу: выход за пределы габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей) в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую возможность свободного рассредоточения людей. Выходом непосредственно наружу также может считаться выход на огороженные площадки, расположенные выше уровня земли при условиях, оговоренных в настоящем своде правил.

Как правило, такие площадки (или крыльца) имеют значительные габаритные размеры и предусматриваются в зрелищных, учебных и иных зданиях в качестве главного входа. При этом возможность считать выходы на такие площадки выходом непосредственно наружу также определяется первой частью указанного определения, а именно возможностью свободного рассредоточения людей по открытой лестнице, предусмотренной с указанной площадки до уровня земли. Для МГН устройство пандуса с указанных площадок (крылец) с нормативным уклоном на уровень земли.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Капустин Алексей Александрович  
8(495) 524-82-57  
Усолкин Степан Владимирович  
8(495) 524-81-75