



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

01.04.2020 № 624/1-29-13-4

На № б/н от 28.02.2020

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщая, что в соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в зданиях высотой более 15 м двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. В настоящее время иные варианты исполнения стекол в дверях указанных эвакуационных выходов в нормативных документах по пожарной безопасности не предусмотрены.

Вместе с тем, по мнению специалистов института, применение других видов остекления в конструкциях указанных дверей допустимо в случае, если показатели используемого стекла, в части неразрушаемости при механическом воздействии, будут не ниже показателей армированного стекла. Применение противоосколочных пленок нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируется.

Одновременно сообщая, что в настоящее время утверждена новая редакция СП 1.13130 (Приказ МЧС России от 19.03.2020 г. № 194, с введением в действие через 6 месяцев со дня издания), в рамках которой требования, предъявляемые к армированным стеклам, скорректированы.

Заместитель начальника института

Е.В. Павлов