



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

12.01.2012 № 13-2-04-206

На № 09/11/11 от 09.11.2011

В соответствии с положениями п. 27 статьи 2 ФЗ №123 от 22.07.2008 и СП 2.13130.2009 под пожарным отсеком понимается часть здания, сооружения и строения выделенная противопожарными стенами и перекрытиями 1 типа.

Здание в целом (в том числе открытая автостоянка), не разделенное на части противопожарными стенами и перекрытиями 1 типа, рассматривается как один пожарный отсек.

Площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной площади этажа, расположенного в пределах данного отсека.

Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами (наружными конструкциями) здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа.

В зданиях закрытых автостоянок с неизолированными рампами площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется как сумма площадей этажей, соединенных неизолированными рампами.

Для зданий открытых автостоянок с открытыми рампами суммирование площадей этажей при определении площади этажа в пределах пожарного отсека в рамках существующей практики нормирования не производится.

С учетом этого, согласно п 6.4.12 СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» допускается проектировать 5-ти этажную

надземную открытую автостоянку с неизолированной рамкой II степени огнестойкости, СО класса конструктивной пожарной опасности, с площадью каждого этажа 3000 м² при выполнении иных противопожарных требований нормативных документов.

При этом необходимо отметить, что как требования к общей площади открытой автостоянки, так и определение понятия «общая площадь» в нормативных документах по пожарной безопасности отсутствуют.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

А.В. Гомозов

(495) 524-82-51; 521-74-46