



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

14.05.2020 № 840-129-13-2

На № 34257503 от 14.04.2020

В соответствии с поручением МЧС России, по существу изложенных в обращении от 14.04.2020 г. №34257503 вопросов, сообщая следующее.

Согласно п. 3.12 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» вставка, встройка: часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами.

Согласно п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типов, а также встроек и производственных помещений, не должна превышать площади пожарного отсека, установленной в СП 2.13130.

Таким образом, в целях выполнения положений п. 6.1.43 СП 4.13130.2013, максимальная площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственного здания со встройкой определяется суммированием площадей производственного здания и встройки. При этом характеристики данного пожарного отсека (высота, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности) определяются по наилучшим показателям.

В случае выделения встройки в отдельный пожарный отсек (Ф 4.3), её надлежит принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. При этом нормативные показатели принимаются по табл. 6.9 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Гомозов Александр Васильевич
Лучкин Сергей Алексеевич
8-(495)- 524-98-53