

О применении нормативных
документов

В ответ на Ваше обращение сообщая, что помещения колясочных относятся к помещениям складского назначения. В п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением №1) приведен перечень помещений различного назначения в жилых и общественных зданиях, для которых категорирование по пожарной опасности и взрывопожарной опасности и выделение противопожарными преградами допускается не предусматривать. В случае если помещение из указанного перечня имеет непосредственно производственное или складское назначение, определение его категории следует предусматривать по СП 12.13130.2009, однако без необходимости выделения противопожарными преградами, упомянутыми в п. 5.1.2.

Начальник института

Д.М. Гордиенко