



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,

Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

19.02.2019 № 200-1-29-12-9
На № б/н от 30.01.2019.

О выборе емкости АКБ

На Ваш запрос сообщаем, что требования нормативных документов по пожарной безопасности направлены на обеспечение надежного и эффективного функционирования систем противопожарной защиты, как в дежурном режиме, так и в условиях пожара. Требование п. 15.3 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» регламентирует обеспечение бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики при отсутствии напряжения основной электросети в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы в тревожном режиме. Учитывая, что выполнение системой пожарной автоматики своих функций может быть менее одного часа, п. 15.3 СП5.13130.2009 содержит примечание, в котором указывается на допустимость ограничения времени работы от резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения системой пожарной автоматики возложенных на нее задач.

Начальник института

Д.М. Гордиенко