



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

24.07.2020 № 1284-Р-29-12-3
На № б/н от 21.07.2020.

О передаче извещения о пожаре

На Ваш запрос сообщаем, что в соответствии с п. 14.4 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре.

В случае отсутствия на объекте пожарного поста с круглосуточным дежурством ответственного персонала, извещения о пожаре должны передаваться в подразделение пожарной охраны, диспетчер которого является получателем данного извещения.

Вопрос создания единых центров диспетчеризации, на которых круглосуточно присутствует дежурный персонал и куда передаются извещения о пожаре с нескольких объектов, нормативными документами по пожарной безопасности не рассматривается. Однако создание такого центра обеспечивает выполнение требования к обязательности наличия получателя извещения о пожаре. В этом случае требование к дублированию сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны следует рассматривать как рекомендуемое.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Здор Владимир Леонидович
Семенов Наталья Викторовна
+7 (495) 529-81-68