



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

03.11.2021 № ИИ.ИП.1332-13.2
На № _____ б/н _____ от 06.10.2021

О разъяснении требований СП 7.13130.2013

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что в соответствии с п. 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора. При протяженности коридора более 30 м (но не более 60 м), для обеспечения естественного проветривания, количество оконных или иных проемов в наружных ограждениях должно быть не менее 2-х, по одному на каждые полные или неполные 30 м, с шириной не менее 1,6 м каждое. Применение метода интерполяции для определения ширины данных проемов в зависимости от длины коридора, не допускается.

При невозможности соблюдения требований вышеуказанного пункта свода правил допускается производить расчетное определение площади оконных или иных проемов, обеспечивающих естественное проветривание коридоров при пожаре, по методу, установленному для систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги.

Начальник института

Д.М. Гордиенко