



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

11.03.2022 № ИГ-117-326-13-5

на № _____ от _____

О разъяснении нормативных
требований

По мнению специалистов института расход воды на наружное пожаротушение для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1 категории В по пожарной опасности возможно принять как для зданий IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1 категории В по пожарной опасности, указанный в таблице 3 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

При определении количества ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с для производственных и складских зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1 категории В по пожарной опасности возможно принять как для зданий III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1 в соответствии с таблицей 7.2 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

Начальник института

Д.М. Гордиенко