



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

24.11.2021 № 115-117-1409-11-5
На № 6/Н от 08.11.2021

О разъяснении требований свода
правил

Специалистами института рассмотрено Ваше обращение на официальный сайт ВНИИПО в рубрику «Вопрос руководителю» о разъяснении требований п. 5.12 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 8.13130) для многоуровневых автостоянок.

Сообщаем, что в соответствии с п. 5.2.38 СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей» (далее СП 113.13330) допускается в пределах одного этажа предусматривать двухуровневое хранение автомобилей.

Согласно п. 5.2.39 СП 113.13330 разрешается размещение автомобилей в два яруса на этаже в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Требования к расчетному расходу воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов и других видов автостоянок установлены пунктом 5.12 СП 8.13130.

Таким образом, если проектом предусмотрено размещение автомобилей на отдельном, либо каждом этаже автостоянки на нескольких уровнях (ярусах), нормативный расход воды на наружное пожаротушение, в соответствии с п. 5.12 СП 8.13130, будет составлять 40 л/с.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Пивоваров Николай Юрьевич
Колпакова Ирина Михайловна
8(495) 521-91-47