



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

17.04.2012 № 11-502-1023-11

на № 05/03/12 от 05.03.2012 г.

Расход воды на внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение для зданий функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4 определяется по табл.1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.» и табл.2 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.»

При выборе расходов воды для вышеуказанных объектов защиты, основной из характеристик является этажность здания.

В связи с тем, что расходы воды определяются в зависимости от этажности здания, для жилого здания этажностью свыше 25 этажей необходима, в соответствии с ч.2 ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», разработка специальных технических условий.

Начальник

В.И.Климкин

А.В. Панов
(495) 521-73-80