



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

12.04.2022 № ИГ-117-553-12-1
На № б/н от 21.03.2022

О разъяснении норм
законодательства в области
пожарной безопасности

Рассмотрев Ваше обращение от 21.03.2022, направляем мнение
специалистов института по вопросам применения норм законодательства в
области пожарной безопасности.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Былинкин Владимир Александрович
(495) 524-81-77

Мнение специалистов института по вопросам применения норм
законодательства в области пожарной безопасности.

Сообщаем, что пункт 7.9 СП 10.13130.2020 рассматривает необходимость оборудования внутренним противопожарным водопроводом встроенных нежилых этажей, помещений в жилых зданиях, не разделенных на пожарные отсеки с учетом площади, высоты или общего количества этажей здания как для здания соответствующего функциональному назначению встроенных нежилых этажей, помещений.

Начальник НИЦ АУО и ТП

Р.А. Емельянов

Начальник отдела 2.1

Д.С. Шентяпин

Начальник сектора 2.1.1
отдела 2.1

А.С. Новиков

Ведущий научный сотрудник
отдела 2.1

В.А. Былинкин