



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

14.05.2021 № ЛИ-МЧ-635-135

На № б/н от 15.04.2021 г.

По существу изложенного в Вашем обращении вопроса сообщая следующее.

Рассмотрение вопросов категорирования помещений, зданий, сооружений и пожарных отсеков по взрывопожарной и пожарной опасности предполагает, что данные объекты защиты относятся к производственным или складским (класса Ф5 по функциональной пожарной опасности).

Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» специально разработан для определения указанных категорий расчетными методами, основанными на апробированных практикой положениях. Следует отметить, что СП 12.13130.2009 не делает ограничений по применимости его положений для помещений и зданий, в которых размещается вентиляционное оборудование.

Вместе с тем, по сложившейся практике проектирования, категории помещений для размещения вентиляционного оборудования преимущественно назначаются декларативно, что отражено в п. 6.6 и п. 6.7 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

По мнению специалистов института, до внесения соответствующих изменений в СП 7.13130.2013, исключаящих неоднозначность в этом вопросе, для помещений вентиляционных камер предварительно назначенную по п.п. 6.6 и 6.7 СП 7.13130.2013 категорию следует уточнять (проверять) в соответствии с

положениями СП 12.13130.2009 для исключения вероятности отнесения такой вентиляционной камеры к более низкой категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Такой подход следует применить и в Вашем случае.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Некрасов Валерий Петрович
8(495) 524-82-03