



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

29.10.2021 № ИГ/ИЗ-1313-13-4
На № _____ б/н _____ от 18.10.2021

**О разъяснении требований
нормативных документов**

В ответ на Ваше обращение сообщая, что в соответствии с требованиями п. 4.2.24 при определении ширины эвакуационного выхода допускается учитывать только активные полотна (их суммарную ширину). Для «активного» дверного полотна должна быть всегда обеспечена возможность открывания двери человеком, находящимся непосредственно перед дверью, без применения специальных электронных устройств (таблетки, карточки и т.д.), а также механических устройств, исключающих возможность беспрепятственного движения и создающих значительные временные задержки при эвакуации (шпингалеты и подобные устройства).

При этом сводом правил не ограничивается количество дверных полотен в проеме эвакуационных выходов. Однако, при количестве дверных полотен, обеспечивающих нормативную ширину эвакуационного выхода, более одного, все полотна должны быть «активными».

С уважением,

Начальник института

Д.М. Гордиенко