



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

12.11.2020 № ИФ-117-1944-135
На № б/н от 25.09.2020

По существу вопросов, изложенных в Вашем письме, сообщаю, что действующие требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также положения СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» на объект, запроектированный и построенный до момента вступления действующих нормативных документов, в том числе, в случае их перевооружения (замена сломанного или изношенного оборудования на новое без изменения технологических и объемно-планировочных решений), не распространяются. В Вашем случае, следует руководствоваться документами, действовавшими на момент введения в эксплуатацию или перевооружения автозаправочной станции.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Курлатов Алексей Леонидович
(495) 524-82-09