

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу обращения сообщая, что класс функциональной пожарной опасности объекта устанавливается исходя из его целевого назначения в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с требованиями указанной статьи здания организаций торговли относятся к классу Ф3.1, здания организаций общественного питания – к классу Ф3.2, кинотеатры – к классу Ф2.1.

Согласно нормам строительного проектирования, в зданиях предприятий торговли целевое назначение обеспечивается размещением помещений, связанных с технологическим процессом торговли - торговых залов, складских помещений для хранения товаров, а также вспомогательных, служебных и санитарных помещений для персонала и посетителей. При размещении в объеме здания торговли класса Ф3.1 кинотеатров, ресторанов и других развлекательных организаций, относящихся к другим классам функциональной пожарной опасности, объект переходит в разряд торгово-развлекательного предприятия, т.е. многофункционального объекта, проектирование противопожарной защиты которого следует осуществлять в соответствии с СП 456.1311500.2020 «Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности».

Заместитель начальник института

А.Ю. Лагозин