



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

5 07 2010 № 13-4-03/3801

На № 217 от 08.06.2010

О разъяснении требований норм

Ваш запрос о разъяснении требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части необходимости остановки лифтов для транспортирования пожарных подразделений на техническом этаже многоквартирного жилого дома сообщая следующее.

В соответствии с требованиями п.15 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п.7.4.6 СНиП 31-01-2003 в каждой пожарной отсеке зданий, сооружений и строений класса Ф1.3 высотой более 50 метров должны предусматриваться лифты для транспортирования пожарных подразделений.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями п. 5.1.2. НПБ 250-97 размещение лифта для пожарных в здании (сооружении) должно быть предусмотрено на путях движения пожарных подразделений и должно обеспечивать доступ пожарных во все помещения на всех этажах.

По мнению специалистов института, лифты для транспортирования пожарных подразделений должны иметь остановки на всех этажах здания, включая технический, независимо от размещаемого в нем оборудования и назначения помещений.

С уважением,

Главный инженер

А.И. Майоров

Кирсанов М.Б.
8(495)524-82-53