

О рассмотрении обращения

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что на основании положений раздела 9 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» в зданиях класса Ф1.3 допускается предусматривать пожаробезопасные зоны 4-го типа на поэтажных площадках лестничных клеток, в том числе типа Л1 или Л2. При этом двери выходов с этажей на лестничную клетку следует предусмотреть противопожарными 2-го типа.

Согласно требованиям п.п. 9.1.3 и 9.2.4 СП 1.13130.2020 указанные пожаробезопасные зоны следует проектировать исходя из возможности нахождения в них предусмотренного заданием на проектирование количества людей, относящихся к МГН, но не менее одного человека, относящегося к группе мобильности М4, на каждый этаж (этаж секции) при площади не более 550 м². Минимальные размеры указанной пожаробезопасной зоны в соответствии с положениями п. 9.2.5 СП 1.13130.2020 составляют 0,8 x 1,2 м. Требования к ширине маршей лестничных клеток и путей эвакуации, а также составу помещений квартир при этом не повышаются.

Начальник института

Д.М. Гордиенко