



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

13.11.2015 № 6143зп-13-2-3

На № 607 от 24.09.2015 г.

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу изложенных в письме вопросов сообщаю:

1. Считаю допустимым не предусматривать остановку лифта для транспортирования пожарных подразделений в соответствии с требованиями п. 5.1.2 ГОСТ Р 53296-2009 на техническом этаже без постоянного пребывания людей допускается не предусматривать при отсутствии на нем горючей нагрузки, за исключением оборудования инженерных систем, необходимых для функционирования здания (серверные интернет-провайдеров, кабельного телевидения и т.п. в состав указанного оборудования не входят).

2. В соответствии с положениями п. 8.13 СП 54.13330.2011, размещение электрощитовой в техническом подполье жилого дома с входом в нее из технического подполья не допускается.

3. Согласно определению, приведенному в приложении Б к СП 54.13330.2011, технические подполья или чердаки с размещением инженерного оборудования здания являются техническими этажами. Следовательно, при устройстве эвакуационных выходов, в соответствии с положениями п. 4.2.9 СП 1.13130.2009, необходимо предусматривать эвакуационные пути, ведущие к рассматриваемым выходам. При этом пути эвакуации в технических подпольях и технических чердаках могут быть выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям класса функциональной пожарной опасности Ф 5.

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов