



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

16.02.2022 № ИГ-117-151-13-4
На № б/н от 14.01.2022

О применении нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в соответствии с п. 4.1.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130) **отклонения** от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов **допускается в пределах не более чем 5 %.**

По мнению специалистов института требования п.4.1.5. СП 1.13130 **не распространяются** на п.4.3.7. СП 1.13130 в части разделения коридоров на участки длиной не более 60 м противопожарными перегородками 2-го типа.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Капустин Алексей Александрович
8(495) 524-81-74