



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

507 2010 № В-4-04/3802

На № 16/05 от 17.05.2010

В ответ на Ваш запрос относительно «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» сообщая, что, по мнению специалистов института, при определении времени начала эвакуации квартиры в жилом здании (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3, Ф 1.4) следует рассматривать как одно помещение. Соответственно для всех комнат квартиры, в которой возник пожар, время начала эвакуации следует принимать равным 0,5 мин.

Врио начальника

И.Р. Хасанов

А.В. Карпов
(495) 524-81-35