



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

20.02.2021 № 117-117-210-13-4
На № _____ б/н от 18.01.2021 г.

О разъяснении требований
пожарной безопасности

По существу Вашего обращения сообщая, что:

1. В соответствии с пунктом 4 «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382, с изменениями, внесенными приказами МЧС России №749 от 12.12. 2011 г. и № 632 от 02.12.2015 г.) (далее - Методика) результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования только тех параметров и характеристик объектов, которые учитываются в настоящей Методике.

В связи с этим отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части устройства аварийных выходов в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, допускается обосновывать расчетом пожарного риска.

2. Устройство путей эвакуации и эвакуационных выходов для обособленных частей здания с хозяйственными кладовыми жильцов, запроектированными в нежилой части здания по п. 5.2.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением №1), следует предусматривать как для части здания складского назначения в соответствии с разделом 8 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

3. Размещение помещений различного назначения в здании не регламентируется требованиями СП 1.13130.2020, за исключением специально оговоренных случаев. Вместе с тем, в соответствии с требованиями п. 1.2

СП 1.13130.2020 данный свод правил не распространяется на здания с числом подвальных этажей более одного, за исключением случая, когда в указанных этажах размещаются части здания, требования к которым изложены в настоящем своде правил, либо для которых разработаны нормативные документы по пожарной безопасности, учитывающие их размещение относительно уровня земли. Примером такого исключения является, в частности, возможность проектирования подземных автостоянок с пятью подземными этажами.

В общем случае геометрические параметры эвакуационных путей и выходов, расстояния до эвакуационных выходов и т.п. регламентируются указанным сводом правил с учетом размещения помещений в соответствии с требованиями нормативных документов.

Эвакуация из технических помещений без постоянного пребывания людей (предназначенных для размещения инженерных систем жилого здания) на втором подземном этаже исчерпывающе регламентируется требованиями СП 1.13130.2020 (в частности п.п. 4.4.19, 4.4.22 и 4.2.12), поэтому не противоречит положениям п. 1.2 СП 1.13130.2020.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин