



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

06.03.2023 № ИГ-117-480-13-5
На № _____ б/н _____ от _____ 13.02.2023

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу Вашего обращения сообщаем, что оценка эффективности объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара в безопасную зону, производится путем учета распространения опасных факторов пожара (далее – ОФП).

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в существующей редакции Пособия по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов (2-е издание, исправленное и дополненное, М-ВНИИПО-2019) уточняется, что возможность учета противопожарных дверей производится для случая заполнения указанными дверями проемов помещения очага пожара и не предусматривает учета наличия других противопожарных дверей на путях эвакуации.

При этом представляется, что полноценный учет эффективности объемно-планировочных решений в части учета противопожарных дверей должен проводиться для различных возможных сценариев распространения ОФП путем построения деревьев событий, включающих в себя события срабатывания/не срабатывания соответствующих противопожарных дверей.

К сожалению, в настоящее время в существующей Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» (утвержденной приказом МЧС от 10.07.2009 г № 404, с изменениями) (далее – Методика) данный подход для сценариев пожара в зданиях не реализован.

Таким образом, учитывать вероятность эффективного срабатывания противопожарных дверей при оценке вероятности эффективной работы технических средств по обеспечению пожарной безопасности путем подставления указанной вероятности в формулу (8) Методики представляется некорректным.

Начальник института

Д.М. Гордиенко