

Прошу Вас дать разъяснение о возможности отступления от требований п.5.3.17, п.6.1.16, п.7.1.18, п.8.1.14 СП 1.13130.2009 в части устройства эвакуации людей по лестнице 3-го типа с третьего, четвертого и последующих этажей, при выполнении расчета пожарного риска по Приказу МЧС России от 30.06.2009 N 382 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" (ст.6 №123-ФЗ).



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiro@mail.ru; <http://www.vniiro.ru>

18.01.2018 № 140-1-29-13-4

На № б/н от 18.01.2018

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с п. 4 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (Приказ МЧС России №382 от 30 июня 2009 г.) с учетом изменений, внесенных Приказом МЧС России №749 от 12.12.2011 г. и Приказом МЧС России №632 от 02.12.2015 года, (далее – Методика) результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования только тех параметров и характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в настоящей Методике. Следовательно, расчет пожарного риска, выполненный в соответствии с Методикой, не может являться основанием для невыполнения положений нормативных документов, которые не учитываются расчетом пожарного риска, в том числе требования, упомянутого в Вашем обращении.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш