

Прошу вас разъяснить возможность отступления по ст.6 №123-ФЗ расчетом пожарного риска по Методике 382 от требования СП 1.13130 п.7.2.1 в части устройство второго эвакуационного выхода со второго этажа Ф3.1 по лестнице 3-го типа взамен устройства закрытой лестничной клетки (с этажа тогда получится одна закрытая лестница, одна лестница 3-го типа и одна лестница 2-го типа).



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

30.11.2018 № 2537-1-29-13-У

На № _____ от _____

О разъяснении требований
пожарной безопасности

По поручению руководства МЧС России, по существу изложенного в Вашем письме вопроса (Ваше обращение № 33963203 от 13.11.2018 г.), сообщая следующее.

В соответствии с пунктом 4 «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382, с изменениями, внесенными приказами МЧС России №749 от 12.12. 2011 г. и № 632 от 02.12.2015 г.) (далее - Методика) результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования только тех параметров и характеристик объектов, которые учитываются в настоящей Методике.

В связи с этим, обосновывать расчетом пожарного риска устройство лестницы 3-го типа, взамен лестничной клетки, не допускается.

Начальник института

Д.М. Гордиенко