



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vnipo@vnipo.ru; <http://www.vnipo.ru>

18.11.2021 № 115-117-1398-13-4
На № б/н от 19.10.2021

О применении нормативных
документов

В ответ на Ваше обращение сообщая, что в соответствии с п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.

При этом при наличии двух и более эвакуационных выходов из помещения, они должны быть рассредоточены. Это означает, что минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями наиболее удаленных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения, в т.ч. для помещения неправильной геометрической формы.

При определении суммарной ширины эвакуационных выходов (п. 4.2.17 СП 1.13130.2020), например из помещения, ее нормативное значение должно обеспечиваться без учета любого одного выхода или нескольких выходов в том случае, если они не являются рассредоточенными.

Начальник института

Д.М. Гордиенко