

МЧС России
от гражданина Мажевского
Сергея Валерьевича,
проживающего по адресу: г.
Москва ул. Кухмистерова
12/23 кв. 24, индекс: 109388
Tel: +7(977)877-40-50
E-mail: 1020304042@mail.ru

О пути эвакуации через тамбур уборной

В соответствии с требованиями п. 5.18 СП 44.13330.2011 вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с умывальником и самозакрывающейся дверью.

Прошу Вас дать разъяснение о возможности рассмотрения помещения уборной и тамбура уборной с умывальником и самозакрывающейся дверью, как одно помещение.

Инженер проектировщик по ПБ
Мажевский С.В.
от 22.04.2019

ОТ 22.04.2019 (16:27)

Спасибо, Ваше обращение принято

Номер вашего обращения 34081844



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

20.05.2019 № 752-1-29-13-4

С.В. Мажевскому

На № 34081844 от 22.04.2019

E-mail: 1020304042@mail.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение в адрес МЧС России сообщая, что Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) регламентирует возможные варианты эвакуационных путей и выходов, для всех помещений, в том числе без постоянного пребывания людей и не предусматривает исключений для санузлов.

Вместе с тем, по мнению специалистов института, выполнение положений Технического регламента для случая, рассматриваемого в Вашем обращении, может быть достигнуто объединением двух помещений, например, путем выполнения строительной перегородки между ними не на всю высоту.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин