



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

21.06.2021 № УВ-117-2337-13-4

На № 145 от 26.05.2021

Директору

ООО «СпецПроект-Кубань»

Сурикову М.А.


О разъяснении требований
пожарной безопасности

E-mail: sp_kub@mail.ru

В ответ на Ваше обращение сообщая мнение специалистов института. В соответствии с п. 2) части 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. При этом, обеспеченными считаются все требования, предъявляемые к элементам противопожарной защиты объекта, в том числе и требования, предъявляемые обеспечению безопасной эвакуации при пожаре. Проведение дополнительных расчетов, подтверждающих выполнение критерия, установленного частью 3 статьи 53, или какого-то иного условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре при этом не требуется.

Начальник института

Д.М. Гордиенко



ООО «СпецПроект-Кубань»
350078, РФ, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. им. Тургенева,
д. 189/6, офис 607
e-mail: sp_kub@mail.ru;
тел. +7-918-475-15-84

**Разработка Специальных Технических условий; определение величины пожарного риска;
разработка раздела «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»; разработка проектов систем
безопасности и систем связи.**

ИНН 2310195547
КПП 231101001
р/с 40702810330000014407
в отделении № 8619
СБЕРБАНКА РОССИИ
г. Краснодар
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602

ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
Начальнику института
Гордиенко Д. М.

исх. № 145
от 26.05.2021 г.

Уважаемый Денис Михайлович!

В процессе разработки проектной документации по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» и прохождении государственной экспертизы возник вопрос, требующий Вашего разъяснения по нему, а именно:

1. Прошу пояснить положение ч. 3 ст. 53 ФЗ-123 от 22.07.2008 г., регламентирует ли вышеуказанное нормативное требование для каждого проектируемого объекта выполнение расчета необходимого и расчетного времени эвакуации, даже если на проектируемом объекте выполняются все действующие нормативные документы по пожарной безопасности, включая положения СП 1.13130.2020?

С уважением,
Директор ООО «СпецПроект-Кубань»

Суриков М. А.

