



Общество с ограниченной ответственностью
«Системы пожарной безопасности»

Краснодарский край г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 15, оф. 52

ИНН 2315152226 КПП 231501001 ОГРН 1092315001833

Тел: 8(8617) 67-55-28, моб. +7 903-457-55-28

www.пожаробезопасно.рф e-mail: 9034565352@mail.ru

«Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими критериями эффективности этих систем для материальных ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов». ГОСТ 121.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», п. 1.1.

Исх. №1732 от 24.10.2017 г.

Начальнику ФГУ ВНИИПО
МЧС России

При разработке проектной документации "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" мы все чаще сталкиваемся с требованием экспертов в предоставлении сведений о времени прибытия пожарных подразделений со ссылкой на ст. 76 и 80 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Насколько мы понимаем, требования, предусмотренные ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности предъявляются к размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах и к компетенции застройщиков не относятся.

Прошу Вас ответить по пунктам на поставленные вопросы:

1. Требуется ли определять и указывать в проектной документации на объекты капитального строительства (магазины, жилые дома, предприятия общественного питания и т.п.) время прибытия пожарных подразделений?
2. В случае, если время прибытия пожарных подразделений превышает нормативное, является ли данный факт исключающим возможность проектирования и строительства общественных и жилых зданий?
3. Подлежат ли сносу/запрету эксплуатации объекты капитального строительства, не входящие в радиус обслуживания пожарных депо?

Ответ прошу направить посредством электронной почты на e-mail: 9034565352@mail.ru

С наилучшими пожеланиями,
Директор ООО «СПБ»



С.А. Пугачев



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

Директору

ООО «СПБ»

9034565352@mail.ru

24.11.2017 № 6094.эн-11-3-3

На № 1732 от 24.11.2017

О разъяснении требований пожарной
безопасности

Рассмотрев Ваше обращение, сообщая следующее.

Статья 76 главы 17 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) устанавливает общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны. Данное требование относится к соответствующим органам государственной власти и органам местного самоуправления, поэтому определять и указывать время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в проектной документации на объекты капитального строительства не требуется, поскольку данное требование собственник объекта защиты выполнить не в состоянии.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Технического регламента пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, которые должны проводить разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования. Данные мероприятия должны предусматриваться в планах и программах развития территории. Несоблюдение нормативов, приведенных в части 1 статьи 76 Технического регламента по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах является основанием для соответствующих органов государственной власти или

органов местного самоуправления предусмотреть увеличение количества подразделений пожарной охраны и определить места их дислокации при планировании развития территории населенного пункта (муниципального образования) и не является основанием для запрета проектирования и строительства, а также сноса и запрета эксплуатации объектов защиты.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности



В.В. Телеш