



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

№ _____

Шарафутдинову А.А.

На № 34447722 от 24.01.2023

azat_sharaf@mail.ru

О применении нормативных
документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 24.01.2023 №34447722, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 24.01.2023 № ГИ-894.

По существу обращения сообщаем, что при расчете пожарного риска, выполненного в соответствии с «Методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (утверждена Приказом МЧС России от 30.06.2009 №382), в качестве исходных данных, следует использовать фактические параметры эвакуационных путей и выходов.

В соответствии с п. А.1.1. Приложения А СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению» отклонения фактических размеров от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов, дверных и иных открытых проемов, принятых в расчете, не должно превышать 5%. Превышение допустимого отклонения ширины путей эвакуации в 5%, в том числе в сторону ее уменьшения, противоречит требованиям указанного пункта.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Панфилов Сергей Геннадьевич
Хатунцева Светлана Юрьевна
(495) 524-81-74