



Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой»
Адрес: 603105, Россия, г. Н. Новгород, ул. Ошарская, д.77а, оф. 02
ИНН/КПП 5262256217/526201001
E-mail: 4230323@mail.ru
Тел.: 8(831)296-46-47

Исх. №44 от 30.10.2018

Начальнику ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Гордиенко Д.М.
vniiipo@mail.ru

О разъяснении положений СП 8.13130.2009

Уважаемый Денис Михайлович!

В связи с различной трактовкой требований отдельных положений СП 8.13130.2009, разработанных специалистами ФГБУ ВНИИ ПО МЧС России прошу разъяснить следующие положения:

1. В соответствии с требованиями п.8.6 СП 8.13130.2009, с учетом положений п.9.11 СП 8.13130.2009 расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

Прошу разъяснить: до какой части защищаемого здания необходимо прокладывать рукавные линии длиной не более 200 м по автодорогам с твердым покрытием, чтобы обеспечить выполнение требований п. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009:

- ближайшая стена здания;
- наиболее удаленная точка здания.

В случае, если данное требование подразумевает обеспечение пожаротушения наиболее удаленной части здания, прошу разъяснить ее высотную отметку:

- отметка поверхности проезда;
- наивысшая отметка здания.

2. При отсутствии технической возможности получения необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения, в соответствии с СП 8.13130.2009, п. 9.2, на объекте защиты организованы емкости пожарного объема воды (подземные железобетонные емкости) с подключением к ним насосной станции, закольцованного противопожарного водопровода и установкой на нем пожарных гидрантов.

Необходима ли в данном случае организация точки забора воды из емкостей противопожарного запаса (на случай отказа насосной станции)?

Также прошу разъяснить применимы ли требования СП 8.13130.2009 к емкостям запаса воды в части:

- выполнения подъездной площадки с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м в соответствии с требованиями п.9.4 СП 8.13130.2009;
- обеспечения расстояния от точки забора воды до защищаемого здания в соответствии с требованиями п.9.11 СП 8.13130.2009;

или требования данных пунктов относятся к случаю, когда тушение пожара организуется непосредственно из резервуаров противопожарного запаса при отсутствии наружного противопожарного водопровода с пожарными гидрантами

С Уважением,
Генеральный директор ООО "ИнтерСтрой"

Исп. Козлова Н.А.
+7 9373003889



Челошкин А.А.



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

ООО «ИнтерСтрой»

Генеральный директор

А.А. Челошкину

e-mail: mpb_gochs@mail.ru

03.12.2018 № 7603эл-11-5-3

на № 44 от 30.10.2018 г.

Сообщаю Вам, что в соответствии с пунктом 8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать наружное пожаротушение любой точки здания, сооружения или его части (противопожарного отсека) на уровне 0.000 отметки не менее чем от двух пожарных гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м., по дорогам с твердым покрытием.

К дорогам с твёрдым покрытием относятся дороги, по которым предусматривается проезд и/или подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям, согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

По вопросу № 2 сообщаю следующее.

В соответствии с пунктом 9.15 СП 8.13130.2009 вне резервуара на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.

В месте расположения устройства для отбора воды необходимо предусматривать площадку с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей.

Требования пункта 9.11 СП 8.13130.2009 выполнять не требуется.

Начальник института

Д.М. Гордиенко