

С 27.08.2020 вступило в силу изменение 1 к своду правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" утвержденное Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119. в 7.2. добавлен абзац с требованием:

«Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м.»

Означает ли данное требование, что для коридоров имеющих минимум два выхода не запрещено? И теперь можно поделить коридор без естественного проветривания на 3 участка длиной до 15 м и не выполнять противодымную защиту?



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

28.09.2020 № 1643-129-13-2

Гр. Березину Д.Г.

На № б/н от 27.08.2020

E-mail: bdg911@yandex.ru

По существу изложенных в письме вопросов сообщаю, что в соответствии с положениями п. 7.2 в) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», коридоры длиной менее 15 метров без естественного проветривания при пожаре в общественных зданиях высотой два этажа и более не подлежат защите приточно-вытяжной противодымной вентиляцией. При этом возможно деление протяженных коридоров на части длиной менее 15 метров при устройстве из них двух и более рассредоточенных эвакуационных выходов, в том числе на эвакуационные лестничные клетки.

Вместе с тем, положения указанного выше пункта свода правил не распространяются на коридоры (любой протяженности), сообщающиеся с незадымляемыми лестничными клетками или другими помещениями и объемами, подлежащими защите системами приточной противодымной вентиляции. В последнем случае указанные коридоры подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с положениями п. 7.2 г) СП 7.13130.2013.

Начальник института

Д.М. Гордиенко