



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

20.07.2020 № 3878эл-13-У-У

На № 152 от 02.07.2020 г.

Директору
ООО «Спецпроект-Кубань»
Суриков М.А.

О разъяснении требований
нормативных документов

E-mail: sp_kub@mail.ru

В ответ на Ваш запрос сообщая следующее.

1) П. 5.4.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» не регламентирует необходимость наличия/отсутствия системы дымоудаления, а определяет нормативное расстояние от дверей квартир до лестничной клетки.

При этом, для выполнения требований п. 5.4.3 СП 1.13130.2009, в части обеспечения естественного проветривания коридоров при пожаре, следует руководствоваться требованиями п. 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». В соответствии с п. 8.5 СП 7.13130.2013 для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора. Вместе с тем, защиту коридоров системами вытяжной противодымной вентиляции необходимо предусматривать в соответствии с требованиями п. 7.2 СП 7.13130.2013.

2) Лестница, ведущая из подвала или цокольного этажа и расположенная в приемке, относится к лестницам 3-го типа в соответствии с классификацией, приведенной в ст. 39 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Начальник института

Д.М. Гордиенко