



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

11.04.2023 № УБ-117-1520-13-14 Менеджеру по пожарной
На № 96 032 от 13.03.2023 безопасности ООО «Лента»
Казакову А.С.

О разъяснении требований
нормативных документов

E-mail: andrey.kazakov@lenta.com

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в соответствии с п.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» выход непосредственно наружу: выход за пределы габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей) в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую возможность свободного рассредоточения людей. Выходом непосредственно наружу также может считаться выход на огороженные площадки (крыльца), расположенные выше уровня земли при условиях, оговоренных в настоящем своде правил.

Таким образом, по мнению специалистов института, выход на покрытие стилобата, откуда человек может беспрепятственно продолжать движение по направлению от здания, может являться эвакуационным, если он удовлетворяет вышеуказанному определению.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин