



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Гр. Бочугову М.В.

22.07.2025 № ИГ-117-1343-13-5
На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 25.06.2025 № 34780100, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное 26.06.2025 № ГИ-13082.

По существу изложенных в обращении вопросов сообщаем, что используемый в п. 9 таблицы 4 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» термин «электрошкаф» обозначает электрические щиты и шкафы, в том числе, распределительные устройства (низковольтные комплектные устройства) объемом более 0,03 м³.

Требования п. 9 таблицы 4 СП 486.1311500.2020 не распространяются на шкафы, в которых размещено оборудование связи, АСУ ТП, серверной, оборудование системы пожарной сигнализации, системы охранной сигнализации, системы видеонаблюдения.

При этом требования указанного пункта распространяются на электрошкафы, предназначенные для размещения релейной защиты и АСУ ТП электрических сетей зданий и сооружений.

Одновременно сообщаем, что содержание разделов проектной документации определяется проектной организацией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Временно исполняющий обязанности
начальника института

Варламкин Андрей Александрович
Рукавишников Максим Михайлович
тел. 8 (495) 5248231

Э.М. Идрисов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2CF0CC41D859BFD5B7C026FF8516436
Владелец: Идрисов Эдуард Минниалиевич
Действителен с 16.07.2025 по 09.10.2026