



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

24.09.2021 № ВИБ-118-3414-12-1
На № 1-09 от 03.09.2021

ООО «Концепции Безопасности»

Генеральному директору

Григорьеву Г.В.

e-mail: gg@kbez.ru

О разъяснении норм
СП 10.13130.2020

В зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 с размещением в нижних этажах здания (первый, цокольный, подвальный) хозяйственных кладовых жильцов Ф5.2 и не разделенных на пожарные отсеки требуется устройство внутреннего противопожарного водопровода в нижних этажах здания в соответствии с таблицей 7.2 СП 10.13130.2020 как для здания данного функционального назначения.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Былинкин Владимир Александрович
(495) 524-81-77