

Начальнику ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
Гордиенко Д.М.

Уважаемый Денис Михайлович!

Прошу Вас разъяснить:

- 1) Необходимо ли во время эвакуации при пожаре открывать окна для естественного проветривания коридоров/помещений, выполненных по пункту 8.5 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2)? Данная информация отсутствует в рекомендуемых для населения действиях при пожаре от МЧС России;
- 2) В чьи обязанности входит открытие указанных окон? Где это требование прописано?

07.09.2023



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

05.10.2023 № ИГ-117-2156-13-4

На № _____ б/н _____ от 07.09.2023

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что по мнению специалистов института, открытие окон помещений и коридоров, предусмотренных п. 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» в случае пожара может осуществляться пожарными подразделениями, а также персоналом объекта, согласно инструкции по действиям персонала объекта при пожаре.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EE8B97516F207E77CDA8D3C59C6B00E0
Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич
Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

Пехотиков Сергей Андреевич
8(495) 524-81-35