



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

01.12.2014 № 5578.11-13-2-02

На № 66/71 от 06.11.2014 г.

Директору
ООО "ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг"
А.Н. Голдакову

О разъяснении требований
нормативных документов

E-mail: ecogarant.babicheva@yandex.ru

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что в приложении Г СП 7.13130.2013 представлены схематические решения по устройству незадымляемых переходов через воздушную зону лестничных клеток типа Н1. Геометрический размер f является критерием, позволяющим отнести плоскость к выступающей конструкции одного фасада (при $f < 3.0$ м) или к примыкающему фасаду здания (при $f \geq 3.0$ м). В обоих перечисленных вариантах на рассматриваемой поверхности допускается устройство оконных проемов.

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов