



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Главные управления
МЧС России по субъектам
Российской Федерации

Театральный проезд, 3, Москва 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

18.01.2024 № М-19-45
На № _____

О направлении информации

Уважаемые коллеги!

В Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России продолжают поступать обращения граждан и организаций о запрете использования подземных и подвальных этажей для размещения машино-мест для хранения электромобилей.

Разъясняется, что требования пожарной безопасности к стоянкам автомобилей изложены в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила) и в своде правил СП 113.13330.2023 «СНИП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (далее – СП 113.13330.2023), включенного в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 13.02.2023 № 318 (в редакции приказа Росстандарта от 17.11.2023 № 2397).

При этом Правила и СП 113.13330.2023 не содержат требований, связанных с ограничением использования помещений для хранения (стоянки) электромобилей, расположенных в подземных этажах.

Одновременно сообщается, что на основании пункта 209 Правил на стоянках (в том числе расположенных на подземных этажах) запрещается подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы.

В соответствии с пунктом 7.10.2 СП 113.13330.2023 при размещении машино-мест для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, оснащенных оборудованием для зарядки, в закрытых стоянках автомобилей ниже первого подземного или подвального этажа допускается только зарядка автомобилей с номинальным током до 32 А (медленная зарядка) и с аккумуляторами, не выделяющими при зарядке и эксплуатации горючие газы.

Прошу указанную информацию использовать в служебной деятельности.

Директор Департамента надзорной
деятельности и профилактической работы
действительный государственный советник
Российской Федерации 3 класса

С.П. Воронов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0088EAF9CC84DF876F7790BE3D09001E2B
Владелец: ВОРОНОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
Действителен с 20.02.2023 по 15.05.2024