



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

05.02.2024 № ИГ-117-188-13-4
На № 34557663 от 12.01.2024

Гр. Шулепову Д.О.

E-mail: dmitryshulepov@yandex.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

Специалисты ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с поручением руководства МЧС России рассмотрели Ваше обращение в адрес МЧС России от 12.01.2024 № 34557663, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 12.01.2024 № ГИ-485, и в пределах компетенции сообщают следующее.

В соответствии с п.4.2.14 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020) если с этажа (части этажа) требуется устройство не менее двух эвакуационных выходов, то для всех помещений, находящихся на этаже (в части этажа), должен быть обеспечен доступ ко всем требуемым (но не менее чем к двум) эвакуационным выходам.

Таким образом, при выходе из любого помещения, путь до каждого эвакуационного выхода с этажа должен быть запроектирован в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020 и Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Исполняющий обязанности
начальника института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E7405FFDF1636C4E05436360A96A1E0B
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 10.03.2023 по 02.06.2024

С.Н. Таранов