



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

20.02.2024 № ИБ-117-674-13-4
На № 24-1/24 от 24.01.2024

Генеральному директору
ООО «Пэг»
Елькину А.С.

О разъяснении требований
нормативных документов

E-mail: info@fireprevent.ru

По мнению специалистов института, лестничная клетка, ведущая из подвала, отделенная от незадымляемой лестничной клетки типа Н1 глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, и имеющая обособленный выход наружу, в соответствии с п.4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» может рассматриваться как отдельная лестничная клетка типа Л1.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин