



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Гр. Ткач В.Р.

17.02.2023 № ИГ-117-301-13-2
На № 34447548 от 23.01.2023

E-mail: logitech2571@gmail.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России, специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 23.01.2023 г. № 34447548, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 23.01.01.2023 г. № ГИ-843.

По существу обращения сообщаем, что согласно пп. 5.4.16 ж) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» при разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами внутренние стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150.

Данное требование относится только к лестничным клеткам, которые пересекают границы пожарных отсеков, т. е. пересекают противопожарные перекрытия 1-го типа или технические этажи.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Гомозов Александр Васильевич
Лучкин Сергей Алексеевич
8(495) 524-98-53