



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,

Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

27.07.2022 № ИГ-117-1219-12-3

На № б/н от 20.07.2022.

Шипунову Г.П.

E-mail: shipunovgleb@mail.ru

О применении пожарных извещателей

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в соответствии с положениями п. 6.6.18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» линейные дымовые извещатели могут быть применены для защиты помещений высотой до 21 м.

Уровень расположения воздухозаборных отверстий аспирационных пожарных извещателей определяется высотой размещения воздухозаборных труб над уровнем пола.

Исполняющий обязанности
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0D89D6031479FF8A211981FE8A5844712FE30

Владелец: Таранов Сергей Николаевич

Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Здор Владимир Леонидович
Семененко Наталья Викторовна
+7 (495) 529-81-68