МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

Гр. Ржавитину В.И.

30.05.2024 № ИГ-117-1200-13-2

На № б/н от 06.05.2024

E-mail: vlad.krek@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также в соответствии с положениями п. 7.1 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», не допускается обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции, обеспечивающих защиту помещений и объемов (незадымляемых лестничных клеток типов Н2, Н3, лифтовых шахт, тамбур-шлюзов, безопасных зон и пр.) в зданиях, без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции в помещениях (в т.ч. коридорах), сообщающихся через дверные проемы с перечисленными выше объемами.

Таким образом, защите системами вытяжной противодымной вентиляции подлежат помещения, коридоры и межквартирные холлы, сообщающиеся с внутренними объемами (лифтовая шахта и пр.), защищаемыми системами приточной противодымной вентиляции. Лифтовый холл, указанный в Вашем запросе, защите системами вытяжной противодымной вентиляции не подлежит.

Временно исполняющий обязанности
начальника института С.Н. Таранов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

Ильичев Владимир Валерьевич
Кирдий Тимофей Андреевич
8 (495) 524-81-62