



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Гр. Шипунову Г.П.

30.06.2022 № ИГ-117-1060-13-4
На № б/н от 03.06.2022

E-mail: shipunovgleb@mail.ru

О применении нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что положениями п.7.1.11 СП 1.3130.2020 предусмотрено, что в зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли, фойе), должны иметь предел огнестойкости не менее R)EI(W)45, в зданиях меньшей высоты I-III степеней огнестойкости не менее (R)EI(W)30, IV степени огнестойкости – не менее (R)EI(W)15.

Указанные перегородки следует предусматривать с классом пожарной опасности К0. Заполнение дверных проемов в указанных перегородках допускается предусматривать с ненормируемым пределом огнестойкости. Окна и другие светопрозрачные заполнения в указанных перегородках следует предусматривать неоткрывающимися из материалов группы горючести НГ. Их допускается предусматривать с ненормируемым пределом огнестойкости только в случае, если суммарная площадь окон, других светопрозрачных заполнений и дверей в пределах каждого помещения не превышает 25% от площади перегородки и светопрозрачное заполнение предусмотрено равномерно по длине перегородки, отделяющей помещение от коридора. Если данный параметр превышает 25%, то светопрозрачное заполнение должно иметь предел огнестойкости не менее нормируемого предела огнестойкости перегородки по признакам предельных состояний EIW.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин

Капустин Алексей Александрович
(495) 524-82-57



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D27208B73EFC9006D1A4BE0F1F9F53C3419
Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023