Данное письмо предоставлено для скачивания только с сайта: http://pbn01.ru/

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33, Факс: (495)529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

29.03.2019 № 1444-1-29-13-5

На № _____ от _____

гр. Князеву П.Ю.

E-mail: pavel7681063@gmail.com

В соответствии с п. Б.1 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» при расчетах категории помещений, зданий и наружных установок (объектов защиты) по взрывопожарной и пожарной опасности принимается во внимание временная пожарная нагрузка, в состав которой включаются горючие вещества и материалы, обращающиеся на объекте защиты, технологическое оборудование, а также электрооборудование и электроприборы.

Горючую электроизоляцию кабелей и проводов при их открытой прокладке, а также при прокладке в коробах с ненормированным пределом огнестойкости следует учитывать в качестве временной пожарной нагрузки.

Строительные ограждающие конструкции объектов защиты и отделочные материалы (обои, краска, напольное и потолочное покрытие) не учитываются в расчетах.

В термин «обращающиеся горючие вещества и материалы» включаются все горючие вещества и материалы временной пожарной нагрузки, в том числе те, которые участвуют в технологическом процессе или находятся (хранятся) на объекте защиты.

Начальник института Д.М.Гордиенко

Г. Т. Земский
(495) 524-98-59

Данное письмо предоставлено для скачивания только с сайта: http://pbn01.ru/