



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Гр. Ржавитину В.И.

04.05.2023 № ИГ-117-1055-13-2
На № б/н от 04.04.2023

E-mail: vlad.krek@yandex.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

Направляем Вам мнение специалистов института по вопросам применения требований нормативных документов по пожарной безопасности, изложенных в вашем обращении от 04.04.2023 г. (вх. № ГИ-117-553).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EE8B97516F207E77CDA8D3C59C6B00E0
Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич
Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

Гомозов Александр Васильевич
Лучкин Сергей Алексеевич
8(495) 524-98-53

**Мнение специалистов института на обращение гр. Ржавитина В.И.
вх. № ГИ-117-553 от 04.04.2023**

В общем случае, площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий с пристроенными административно-бытовыми помещениями, которые не выделены в самостоятельный пожарный отсек, определяется в соответствии с требованиями табл. 6.1 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». При этом площадь этажа пристроенной части с административно-бытовыми помещениями не должна превышать значений, приведенных в табл. 6.9 СП 2.13130.2020.


При этом обращаем Ваше внимание, что детальная оценка правильности принятых решений может быть определена только после изучения проектной (рабочей) документации и осуществляется на этапе прохождения проектом соответствующей экспертизы, регламентированной действующим законодательством.

Начальник отдела



А.В. Пехотиков

Старший научный сотрудник



А.В. Гомозов

Младший научный сотрудник



С.А. Лучкин