



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Ржавитину В.И.

vlad.krek@yandex.ru

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

Садовая-Самотечная ул., д. 10,
строение 1, Москва, 127994
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyrf.ru

15.09.2022 № 46988-АС/08

На № _____ от _____

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел Ваше обращение от 30 августа 2022 г. № 226925 по вопросу применения положений нормативно-технических документов и направляет позицию ФАУ «ФЦС» от 13 сентября 2022 г. № Исх-5954 по вопросу, заявленному в обращении.

За более подробным разъяснением положений сводов правил и ГОСТов Вы так же вправе самостоятельно обратиться к исполнителям по их разработке.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 12.4 Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также толкование норм, терминов и понятий осуществляются федеральными органами исполнительной власти в случаях, когда на них возложена соответствующая обязанность.

Согласно Положению о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции, в том числе по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. Обязанности по разъяснению законодательства Российской Федерации, толкованию понятий, терминов и норм, а также проведению экспертной оценки качества выполненных работ на Минстрой России не возложены.


Также сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их

государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами. Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента
градостроительной
деятельности и архитектуры

А.Ю. Степанов



Исп. Никитина Е.В.
тел. 8 (495) 647-15-80 доб. 60023



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)**

Фуркасовский пер. д. 6, г. Москва, 101000
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58
E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>
Адрес для почтовых отправлений:
107140, г. Москва, а/я 64

Заместителю директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры
Минстроя России

А.Ю. Степанову

13.09.2022	№	Исх-5954
На № 19401-ОГ	от	31.08.2022

Уважаемый Александр Юрьевич!

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» в соответствии с поручением Минстроя России от 31.08.2022 № 19401-ОГ рассмотрело в рамках установленной компетенции обращение Ржавитина В.И. от 30.08.2022 № 226925 по вопросу применения СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» (далее – СП 17.13330.2017) и сообщает.

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Технический регламент), безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований стандартов и сводов правил, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента (далее - обязательный Перечень), в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента (далее - добровольный Перечень) или требований специальных технических условий.

СП 17.13330.2017 включен в добровольный Перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 02.04.2020 № 687 (в редакции приказа Росстандарта от 20.04.2021 № 567, от 06.07.2022 № 1653).

Согласно пункту 5.2.5 СП 17.13330.2017 максимальная допустимая площадь кровли определяется, как произведение длины на ширину кровли в пределах одного

уровня (этажа), без учета площадей кровли лестничных клеток, машинных отделений и парапетов.

Согласно пункту 5.3.3 СП 17.13330.2017 кровлю лестничных клеток и машинных отделений выполняют с защитным слоем, как для эксплуатируемых кровель.

Для разноуровневых (разноэтажных) зданий максимально допустимую площадь кровли определяют для каждой части здания отдельно с учетом требований СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» для встроенно-пристроенных зданий.

С уважением,

Директор



А.В. Копытин